

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique
Arrêté du 21.12.2012

- Le présent document est appelé « fiche récapitulative » du Dossier Technique Amiante, il présente les informations minimales devant être contenues dans la fiche récapitulative mentionnée à l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
- La fiche récapitulative est mise à jour, lors de toute opération de repérage, de surveillance ou de travaux portant sur des matériaux et produits contenant de l'amiante. Toute autre information relative à ces matériaux et produits repérés portée à la connaissance du propriétaire doit également y figurer.
- Elle mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux et produits contenant de l'amiante. Elle est mise à jour systématiquement à l'occasion de travaux ayant conduits à la découverte ou à la suppression de matériaux ou produits contenant de l'amiante.
- Elle doit être communiquée dans un délai de un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l'immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, à l'employeur.
- Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par immeuble bâti.

N° de Révision	Date de création	Référence du document initial	Document établi par
00	28/05/2013	2595875/1/xp/2	Xavier PRIEUR – BUREAU VERITAS

HISTORIQUE DES DATES DE MISES A JOUR			
N° de Révision	Date de révision	Objet de la mise à jour Référence du document	Document mis à jour par

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique
Arrêté du 21.12.2012

1. Identification de l'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Propriétaire
Nom : CONSEIL GENERAL DU MAINE ET LOIRE Adresse : Hôtel du Département - Place Michel Debré - CS 94104 - 49941 ANGERS CEDEX 09
Etablissement
Nom : Adresse :
Immeuble bâti pour lequel le DTA a été constitué
Nom : MAISON + DEPENDANCES Adresse : Domaine de Boudré – Boudré (maison du Gardien) – 49140 SEICHES SUR LE LOIR Date du permis de construire ou année de construction : Non communiqué
Détenteur du Dossier Technique Amiante
Nom : Fonction : Service : Adresse complète : Téléphone :
Modalités de consultation de ce dossier :
Lieu (dont les possibilités de consultation sur support dématérialisé) : Horaires : Contact si déferent du détenteur du dossier :

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique
Arrêté du 21.12.2012

2. Rapports de repérage

RAPPORT DE REPERAGE Objet de la constitution ou mise à jour du présent DTA			
N° DE REFERENCE du rapport de repérage	Date du rapport	NOM DE LA SOCIETE et de l'opérateur de repérage	OBJET DU REPERAGE
2595875/1/xp/2	28/05/2013	Xavier PRIEUR - BUREAU VERITAS	RAPPORT de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique
Arrêté du 21.12.2012

3. Liste des parties de l'immeuble bâti ayant donné lieu au repérage

LISTE DES DIFFERENTS REPERAGES	N° DE REFERENCE et DATE du rapport de repérage OBJET DU REPERAGE	LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti visitées (1)	LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2)
Repérage des matériaux de la liste A au titre de l'article R 1334-20 du code de la santé publique :	2595875/1/xp/2 du 28/05/2013, RAPPORT de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante	Ancienne maison, rdc : ancienne maison, stockage x2 RDV chasse, rdc : séjour, salle d'eau, hall, cuisine, repas, dégagement, WC, stockage Soues 1, poulailler, garage, apprentis, soues 2 Stockage 1, rdc : cave, stockage Stockage 2, rdc : hangar, conserves, stockage Atelier : stockage, atelier, hangar Hangar, stockage 3 Stockage 4 : ancien WC, stockage x2 Repas extérieur Maison, rdc : cuisine, cave, séjour, dégagement, bureau, WC, lave linge, SDB, chaufferie, bois	
		Ancienne maison, r+1 : grenier RDV chasse, r+1 : grenier Stockage 1, r+1 : grenier Stockage 2, r+1 : grenier Maison, r+1 : dégagement, WC, chambres 1 à 3	
		Maison, r+2 : grenier, anciennes chambres 1 et 2	



**BUREAU
VERITAS**

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique
Arrêté du 21.12.2012

LISTE DES DIFFERENTS REPERAGES	N° DE REFERENCE et DATE du rapport de repérage OBJET DU REPERAGE	LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti visitées (1)	LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2)
Repérage des matériaux de la liste B au titre de l'article R 1334-21 du code de la santé publique :	2595875/1/xp/2 du 28/05/2013, RAPPORT de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante	Ancienne maison, rdc : ancienne maison, stockage x2 RDV chasse, rdc : séjour, salle d'eau, hall, cuisine, repas, dégagement, WC, stockage Soues 1, poulailler, garage, appentis, soues 2 Stockage 1, rdc : cave, stockage Stockage 2, rdc : hangar, conserves, stockage Atelier : stockage, atelier, hangar Hangar, stockage 3 Stockage 4 : ancien WC, stockage x2 Repas extérieur Maison, rdc: cuisine, cave, séjour, dégagement, bureau, WC, lave linge, SDB, chaufferie, bois	
		Ancienne maison, r+1 : grenier RDV chasse, r+1 : grenier Stockage 1, r+1 : grenier Stockage 2, r+1 : grenier Maison, r+1: dégagement, WC, chambres 1 à 3	
		Maison, r+2 : grenier, anciennes chambres 1 et 2	
Autres repérages (préciser)			
1°) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités 2°) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé			

MAISON + DEPENDANCES	Fiche récapitulative rev n° 00 du DTA 2595875/1/xp/2
BOUDRE – 49140 SEICHES SUR LE LOIR	Date : 28/05/2013
5/28	

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique
Arrêté du 21.12.2012

4. Identification de matériaux et produits contenant de l'amiante

4.a. Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date du repérage	Type de repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau et produit	Localisation précise
Néant				

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique
Arrêté du 21.12.2012

4.b. Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date du repérage	Type de repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau et produit	Localisation précise
05/04/2013	Intégration DTA	Event de type amiante ciment	S	RDV chasse, extérieur (côté WC)
05/04/2013	Intégration DTA	Stockages de plaques planes de type amiante ciment	S	RDV chasse, R+1 : grenier Stockage 2, RDC : stockage // R+1 : grenier Stockage 3
05/04/2013	Intégration DTA	Stockage de conduits de type amiante ciment	S	Stockage 3
05/04/2013	Intégration DTA	Plaques de toiture de type amiante ciment	S	Appentis Hangar Stockage 3 Maison : bois
05/04/2013	Intégration DTA	Déchets de type amiante ciment	S	Extérieur (voir cartographie)

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique
Arrêté du 21.12.2012

4.c. Matériaux et produits hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date du repérage	Type de repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique
Arrêté du 21.12.2012

5. Les évaluations périodiques

5.a. Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date	Matériau ou produit Description	Référence du matériau et produit	Localisation précise	Score	Obligation réglementaire	Actions associée à l'obligation réglementaire
Sans objet						

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)

Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique

Arrêté du 21.12.2012

Obligations issues des grilles d'évaluation de l'état de conservation :

Score 1 :

Une évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante par des personnes répondant aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation doit être effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Score 2 :

Des mesures d'empoussièrement dans l'air par un organisme accrédité doivent être réalisées dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation

- Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante prévue à l'article dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
- Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Score 3 :

Des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

MAISON + DEPENDANCES	Fiche récapitulative rev n° 00 du DTA 2595875/1/xp/2
BOUDRE – 49140 SEICHES SUR LE LOIR	Date : 28/05/2013
10/28	

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique
Arrêté du 21.12.2012

5.b. Evaluation des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation	Action associée à la recommandation
05/04/2013	Event de type amiante ciment	S	RDV chasse, extérieur (côté WC)	EP	Evaluation périodique	
05/04/2013	Stockages de plaques planes de type amiante ciment	S	RDV chasse, R+1 : grenier Stockage 2, RDC : stockage // R+1 : grenier Stockage 3	AC1	Action corrective de niveau 1	Faire évacuer les matériaux selon la réglementation
05/04/2013	Stockage de conduits de type amiante ciment	S	Stockage 3	AC1	Action corrective de niveau 1	Faire évacuer les matériaux selon la réglementation
05/04/2013	Plaques de toiture de type amiante ciment	S	Appentis Hangar Stockage 3 Maison : bois	EP	Evaluation périodique	
05/04/2013	Déchets de type amiante ciment	S	Extérieur (voir cartographie)	AC2	Action corrective de niveau 2	Faire évacuer les matériaux selon la réglementation

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)

Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique

Arrêté du 21.12.2012

Recommandations issues des grilles d'évaluation de l'état de conservation :

EP : Evaluation périodique :

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit. Cette évaluation périodique consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer

AC1 : Action corrective de premier niveau :

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. Cette action corrective de premier niveau consiste à :

- a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante.
- c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

AC2 : Action corrective de deuxième niveau consistant à:

Cette action concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation. Cette action corrective de second niveau consiste à :

- a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique.
- b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée;
- c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

MAISON + DEPENDANCES	Fiche récapitulative rev n° 00 du DTA 2595875/1/xp/2
BOUDRE – 49140 SEICHES SUR LE LOIR	Date : 28/05/2013
12/28	

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique
Arrêté du 21.12.2012

5.c. Evaluation des matériaux et produits hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation	Action associée à la recommandation

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique
Arrêté du 21.12.2012

6. Travaux de retrait ou de confinement – Mesures conservatoires

6.a. Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Matériau ou produit Description	Localisation précise	Nature des travaux ou des mesures conservatoires	Dates des travaux ou des mesures conservatoires	Entreprises intervenantes	Indiquer Les résultats de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrement (art R 1334-29-3 du code de la santé publique)



**BUREAU
VERITAS**

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique
Arrêté du 21.12.2012

6.b. Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Matériau ou produit Description	Localisation précise	Nature des travaux ou des mesures conservatoires	Dates des travaux ou des mesures conservatoires	Entreprises intervenantes	Indiquer Les résultats de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrement (art R 1334-29-3 du code de la santé publique)

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique
Arrêté du 21.12.2012

6.c. Matériaux et produits hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Matériau ou produit Description	Localisation précise	Nature des travaux ou des mesures conservatoires	Dates des travaux ou des mesures conservatoires	Entreprises intervenantes	Indiquer Les résultats de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrement

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique

Arrêté du 21.12.2012

7. Les recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres.

Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires).

Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires.

D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre).

Dans le cas d'empoussièrément important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle.

Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

MAISON + DEPENDANCES	Fiche récapitulative rev n° 00 du DTA 2595875/1/xp/2
BOUDRE – 49140 SEICHES SUR LE LOIR	Date : 28/05/2013
17/28	

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique

Arrêté du 21.12.2012

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail.

Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129.

Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

MAISON + DEPENDANCES	Fiche récapitulative rev n° 00 du DTA 2595875/1/xp/2
BOUDRE – 49140 SEICHES SUR LE LOIR	Date : 28/05/2013
18/28	

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique

Arrêté du 21.12.2012

Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières.

Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

MAISON + DEPENDANCES	Fiche récapitulative rev n° 00 du DTA 2595875/1/xp/2
BOUDRE – 49140 SEICHES SUR LE LOIR	Date : 28/05/2013
19/28	

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique

Arrêté du 21.12.2012

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans.

Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861).

Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité.

Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

MAISON + DEPENDANCES	Fiche récapitulative rev n° 00 du DTA 2595875/1/xp/2
BOUDRE – 49140 SEICHES SUR LE LOIR	Date : 28/05/2013
20/28	

8. Plans et/ou photos et/ou croquis

Ces documents permettent de localiser les matériaux ou produits contenant de l’amiante.

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante <i>La planche de repérage est indissociable du rapport</i>	
Client:	CG49	
Site:	Domaine de Boudré – Maison du Gardien	
Etage:	Ancienne maison RDC et R+1	
n° de rapport:	2595875/1/xp/2	
Date visite:	05/04/2013	
Réalisé par:	Xavier PRIEUR	
n° de planche	1 / 8	
n° de révision de la planche:	00	
LEGENDE		
Matériaux et produits contenant de l’amiante :		
Légende	Prélèvement n°	Matériaux
Néant		
Matériaux et produits ne contenant pas d’amiante après analyse :		
Légende	Prélèvement n°	Matériaux
Néant		

RDC

R+1

Grenier

Stockage

Ancienne maison

Stockage

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique

Arrêté du 21.12.2012

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante La planche de repérage est indissociable du rapport		
Client:	CG49		
Site:	Domaine de Boudré – Maison du Gardien		
Etage:	RDV chasse RDC et R+1		
n° de rapport:	2595875/1/xp/2		
Date visite:	05/04/2013		
Réalisé par:	Xavier PRIEUR		
n° de planche	2 / 8		
n° de révision de la planche:	00		
LEGENDE			
Matériaux et produits contenant de l'amiante :			
Légende	Prélèvement n°	Matériaux	
O	S	Event de type amiante ciment	
X	S	Stockage de plaques planes de type amiante ciment	
Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse :			
Légende	Prélèvement n°	Matériaux	
Néant			

RDC

Repas

Hall

Cuisine

Séjour

Salle d'eau

Stockage

Dégagement

WC

R+1

Grenier

Grenier

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante La planche de repérage est indissociable du rapport	
Client:	CG49	
Site:	Domaine de Boudré – Maison du Gardien	
Etage:	Soues 1, poulailler, garage, appentis - RDC	
n° de rapport:	2595875/1/xp/2	
Date visite:	05/04/2013	
Réalisé par:	Xavier PRIEUR	
n° de planche	3 / 8	
n° de révision de la planche:	00	
LEGENDE		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		
Légende	Prélèvement n°	Matériaux
	S	Plaques ondulées de type amiante ciment en couverture
Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse :		
Légende	Prélèvement n°	Matériaux
/	P1	Calorifugeage

Soues 1

Poulailler

Garage

Appentis

P1



FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique
Arrêté du 21.12.2012

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante <i>La planche de repérage est indissociable du rapport</i>	
Client:	CG49	
Site:	Domaine de Boudré – Maison du Gardien	
Etage:	Stockages 1 et 2 RDC et R+1	
n° de rapport:	2595875/1/xp/2	
Date visite:	05/04/2013	
Réalisé par:	Xavier PRIEUR	
n° de planche	4 / 8	
n° de révision de la planche:	00	
LEGENDE		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		
Légende	Prélèvement n°	Matériaux
X	S	Stockage de plaques planes de type amiante ciment
Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse :		
Légende	Prélèvement n°	Matériaux
Néant		

R+1

Grenier

RDC

Cave

Stockage

R+1

Grenier

RDC

Hangar

Conserves

Stockage

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique

Arrêté du 21.12.2012

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante <i>La planche de repérage est indissociable du rapport</i>	
Client:	CG49	
Site:	Domaine de Boudré – Maison du Gardien	
Etage:	Soues 2, atelier, hangar - RDC	
n° de rapport:	2595875/1/xp/2	
Date visite:	05/04/2013	
Réalisé par:	Xavier PRIEUR	
n° de planche	5 / 8	
n° de révision de la planche:	00	
LEGENDE		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		
Légende	Prélèvement n°	Matériaux
D	S	Déchets au sol de type amiante ciment
X	S	Stockage de plaques planes de type amiante ciment
	S	Stockage de conduits de type amiante ciment
	S	Plaques ondulées de type amiante ciment en couverture
Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse :		
Légende	Prélèvement n°	Matériaux
Néant		

Soues 2

Stockage

Atelier

Hangar

Hangar

Stockage 3

D

D

X

X

X

X



FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique
Arrêté du 21.12.2012

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante <i>La planche de repérage est indissociable du rapport</i>
Client:	CG49
Site:	Domaine de Boudré – Maison du Gardien
Etage:	Stockage 3 RDC
n° de rapport:	2595875/1/xp/2
Date visite:	05/04/2013
Réalisé par:	Xavier PRIEUR
n° de planche	6 / 8
n° de révision de la planche:	00
LEGENDE	
Matériaux et produits contenant de l'amianté :	
Légende	Prélèvement n°Matériaux
Néant	
Matériaux et produits ne contenant pas d'amianté après analyse :	
Légende	Prélèvement n°Matériaux
Néant	

Stockage

Stockage

Ancien WC

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique

Arrêté du 21.12.2012



Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

La planche de repérage est indissociable du rapport

Client:

CG49

Site:

Domaine de Boudré – Maison du Gardien

Etage:

Repas extérieur, maison - RDC

n° de rapport:

2595875/1/xp/2

Date visite:

05/04/2013

Réalisé par:

Xavier PRIEUR

n° de planche

7 / 8

n° de révision de la planche:

00

LEGENDE

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Légende	Prélèvement n°	Matériaux
	S	Plaques ondulées de type amiante ciment en couverture

Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse :

Légende	Prélèvement n°	Matériaux
/	P2	Enduit noir sous évier
/	P3	Enduit mural
/	P4	Enduit mural
/	P5	Calorifugeage
/	P6	Calorifugeage




	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante La planche de repérage est indissociable du rapport		
Client:	CG49		
Site:	Domaine de Boudré – Maison du Gardien		
Etage:	Maison – R+1 et R+2		
n° de rapport:	2595875/1/xp/2		
Date visite:	05/04/2013		
Réalisé par:	Xavier PRIEUR		
n° de planche	8 / 8		
n° de révision de la planche:	00		
LEGENDE			
Matériaux et produits contenant de l'amiante :			
Légende	Prélèvement n°	Matériaux	
Néant			
Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse :			
Légende	Prélèvement n°	Matériaux	
/	P7	Revêtement de sol	

Chambre 1

Chambre 2

WC

dégagement

Chambre 3

R+1

Grenier

Ancienne chambre 1

Ancienne chambre 2

R+2

P7